

# 回 答 書

件 名	横浜市金沢産業振興センタークラブ棟給湯設備改修工事
-----	---------------------------

令和2年2月19日

## 質 問 内 容

### 1. M-03、M-06～M-08、内訳書 P. 6

シャワー水栓の数量が器具表、平面図、内訳書で異なります。

- ・器具表 … 男子10個、女子8個 計18個
- ・平面図 … 男子6個、女子4個 計10個
- ・内訳書 … 18個

平面図を正と考えてよろしいでしょうか。

#### 【回答】

ご理解のとおりです。

図面と整合させた設計書を当財団ホームページ(入札公告第11号)に掲載しましたのでご参照ください。

### 2. M-08、内訳書 P. 22、26

シャワー室のタイルから下の配管保温について

- ・平面図 … 保温なし 化粧カバー 給水、給湯共
- ・内訳書 … ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製ケース

となっておりますが、鋼管用で保温材不要かつ浴室利用可能な化粧カバー(合成樹脂製ケース)が何を指すのか不明です。

設計時の使用材料等、ご教示ください。

#### 【回答】

因幡電工社製の給水、給湯用配管カバー「リフォームダクトJD」を参考にしました。

### 3. M-08、内訳書 P. 22、26

シャワー室のタイルから下の配管保温について

内訳書に記載のポリスチレンは保温材と考えられますが、平面図では保温しないとあり、矛盾しています。

また、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版」において、給湯管の保温の種別にポリスチレンフォーム保温材はありません。

どのように考えるのか、ご教示ください。

#### 【回答】

質問2の回答のとおりです。